



Wels, 1 octobre 2020

DECLARATION DE CONFORMITE VFR 2019

Fronius International GmbH

Déclare par la présente, que les onduleurs photovoltaïques ci-dessous, paramétrés en réglage France (Setup FR) satisfont aux exigences selon: VDE 0126-1-1:2006/A1:2013 et VFR 2019 (déconnexion à la fréquence maxi AC de 51,5 Hz).

Gamme GEN24 Plus:

/ **Fronius Symo GEN24 Plus** : 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 et 10.0

/ **Fronius Symo GEN24** : 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 et 10.0

Fronius International GmbH

Business Unit Solar Energy
Froniusplatz 1
A-4600 Wels

A handwritten signature in blue ink that reads "Bernhard Kossak".

Bernhard Kossak, MSc
Head of Systems Technology